



T.C  
SAKARYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 21.11.2024 / 00:00         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 21.11.2024 / 14:51         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-5820 - 1 / 2087343261 |
| CSBYS No                            | 58853                      |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 3                          |

|                                                    |                                                                     |            |                                     |                          |     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü                                         |            |                                     |                          |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Siretiye Mahallesi Siretiye Merkez Mevkii No:82/2    Gölcük/KOCAELİ |            |                                     |                          |     |
| Numune İzleme Noktası                              | 19 L PC ve Cam Damacana Dolum Hattı                                 |            |                                     |                          |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN                                                               |            | RUTİN KONTROL İZLEMESİ EK-3 MADDE 7 |                          |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 21.11.2024 - 14:51                                                  |            | İmlahane                            |                          |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                       |            |                                     |                          |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | DOĞAL MİNERALLİ SU                                                  |            | ABANT DOĞAL MİNERALLİ SU            | ABANT DOĞAL MİNERALLİ SU | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | Orjinal Damacana                                                    |            | ETİKETLİ                            | 2X19 L                   |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | 21.11.2024                                                          | 21.02.2025 | PG 326                              | 10:41                    |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                             | ---        | ---                                 | ---                      |     |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYEN GÖL OTELCİLİK A.Ş.                 |            |                                     |                          |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                 |            | ---                                 |                          |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                     |            |                                     |                          |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                       |            |                                     |                          |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                 |            |                                     | ---                      |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 21.11.2024 15:28                                                    |            |                                     | 25.11.2024 10:19         |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 25.11.2024                                                          |            |                                     |                          |     |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER                    |           |                    |                    |                |               |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler                         | Birim     | Yöntem             | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| 22°C'de Toplam jerm Sayımı                  | kob/mL    | TS EN ISO 6222     |                    | 0 - 100        | 0             |
| Enterokok / Fekal Streptococ                | kob/250mL | TS EN ISO 7899-2   |                    | 0              | 0             |
| Pseudomonas aeruginosa                      | kob/250mL | TS EN ISO 16266    |                    | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri                            | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1   |                    | 0              | 0             |
| Patojen Staphylococ                         | kob/100mL | AFNOR NF T 90-412  |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli                            | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1   |                    | 0              | 0             |
| Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler | kob/ 50mL | TS 8020 EN 26461-2 |                    | 0              | 0             |
| 37°C'de Toplam Koloni Sayımı                | kob/mL    | TS EN ISO 6222     |                    | 0 - 20         | 0             |



T.C  
SAKARYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 21.11.2024 / 00:00         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 21.11.2024 / 14:51         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-5820 - 1 / 2087343261 |
| CSBYS No                            | 58853                      |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 3                          |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER                   |          |                       |                    |                |               |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler                        | Birim    | Yöntem                | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Salmonella Spp.                            | kob/L    | TS EN ISO 19250       |                    | 0              | BULUNMADI     |
| Suda parazit ve parazit yumurtası aranması | Adet/5 L | Laboratuvar içi metot |                    | 0              | 0             |

| KİMYASAL ANALİZLER     |       |                              |                    |                    |                  |
|------------------------|-------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem                       | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti     | Analiz Sonucu    |
| Bromoform              | µg/L  | ISO 15680                    | 0.1                | 1                  | Tespit Edilemedi |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel                     |                    | KUSURSUZ OLMALIDIR | Uygun            |
| Koku(Fiziksel)         |       | Fiziksel                     |                    | KUSURSUZ OLMALIDIR | Uygun            |
| Bromat                 | µg/L  | TS EN ISO 15061 (16.04.2003) | 1                  | 3                  | Tespit Edilemedi |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       | Fiziksel                     |                    | KUSURSUZ OLMALIDIR | Uygun            |
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel                     |                    | KUSURSUZ OLMALIDIR | Uygun            |



T.C  
SAKARYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 21.11.2024 / 00:00         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 21.11.2024 / 14:51         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-5820 - 1 / 2087343261 |
| CSBYS No                            | 58853                      |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 3                          |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**FATMA KESTANE**

Biyolog

25.11.2024

Su Kimyası Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**DURDU TOPKARA**

Yük. Kimyager

25.11.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**MUAMMER TÖRE**

Uzm. Dr.

25.11.2024

Rapor Baskı Tarihi :

25.11.2024

3/3